

Commune de
MONTAGNY SAINTE
FÉLICITÉ

PLAN LOCAL
D'URBANISME

APPROBATION

Vu pour être annexé à la
délibération en date du :

10 JUIL. 2017

7a

DÉFENSE INCENDIE

C.I.S. 60446 NANTEUIL LE HAUDOUIIN
 Tournée N° 000001 TOURNEE HYDRANTS 2015
 Commune de 60413 MONTAGNY SAINTE FELICITE
 Date prévisionnelle 16/04/2015 20:15
 Date de réalisation 16/04/2015

Personnels du service d'incendie et de secours :
 CAP BERTON Sébastien
 CAC MARTIN Ludovic

Commentaire de la tournée :

-
-
-
-
-

Personnels de la commune :

-
-
-
-
-

Personnels du service des eaux :

-
-
-
-

Légende

* Etat - En service
 * Anomalie - Indisponible
 * Visite - Avec anomalies
 * Accès - Non autorisée
 - Sans anomalie
 - Autorisée
 - Sans problème

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		Heure	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						- Non conforme en service	- Sans anomalie	
00001	P100	PLACE DU FORT	100	100/2x070	0	36	40	3	0	Après midi					Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h Capot cassé Manque 1 bouchon de 70 Fuite hydrant BI PI		
00002	P100	RUE DU MOUTIER FACE N°20	080	100/2x070	0	16	17	3	0	Après midi					Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h Capot cassé		
00003	P65	PLACE NIVILLE FACE N°28	060	070	0	13	15	3	0	Après midi					Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h Ouverture point d'eau difficile Fuite hydrant BI PI		
00004	P100	CHATEAU D EAU	100	100/2x070	0	82	0	3	0	14:45					Fuite hydrant BI PI		
00005	P100	RUE DES PORTES DE BARON FACE N°21	100	100/2x070	0	36	40	3	0	Après midi					Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h Fuite hydrant BI PI		